



Saint-Gobain Rigips Austria
GesmbH

Zentrale:
Unterkainisch 24
8990 Bad Aussee
Österreich
Tel.: 036 22/505-0
Fax: 036 22/505-430

Firmensitz: Bad Aussee
Firmenbuchnummer: FN 74116w
DVR-Nummer: 0102814
Firmengericht: Leoben

Bank Austria Creditanstalt AG
Konto 0095-59006/00
BLZ 12000
Swift Code: BKAUATWW
IBAN: AT16 1100 0009 5590
0600
UID-Nr. ATU 29924507

www.rigips.com

14.07.2017

Betreff: Stellungnahme zu Befestigung von Rohrhalterungen

Sehr geehrter Herr Neureuter,

von Seiten der Firma Saint-Gobain Rigips Austria sehen wir keine brandschutztechnische Verschlechterung einer Schachtwand oder Trennwand bei der Montage von dem Produkt der Firma Schnabel „CF C-Fix für Schlagmontage“.

Zu beachten ist, dass mit dem Produkt nur leichte Konsollasten aufgenommen werden können. Sollte eine Befestigung falsch gesetzt werden muss nach herausschrauben die entstandenen Löcher mit Spachtelmasse geschlossen werden.

Diese Freigabe gilt nur für Wandsysteme der Firma Saint-Gobain Rigips Austria!

i.A. Christian Göres
Anwendungstechnik

(Elektronische Kopie deshalb keine Unterschrift)

Werk Puchberg
Wr. Neustädter Straße 63
2734 Puchberg
Österreich
Tel. 0 26 36/22 03-0
Fax. 0 26 36/22 03-625

Marketing und Vertrieb
Gleichenteilgasse 6
1230 Wien
Österreich
Tel. 01/616 29 80-0
Fax. 01/616 29 79

